

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает  
следующую информацию  
по пункту 11 подпункт «б» абзац 13,14**

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2015г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 35,2%;
2. ВЛ 110 кВ – 27%;
3. КЛ 10 кВ – 22,4%;
4. КЛ 6 кВ – 18,9%;
5. КЛ 0,4 кВ – 17,8%;
6. РП 10 кВ – 15%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 24,4%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Итого время отключения (мин)	Причина аварии	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4	5
Январь				аварийные отключения отсутствуют	
Февраль				аварийные отключения отсутствуют	
Март				аварийные отключения отсутствуют	
Апрель				аварийные отключения отсутствуют	
Май				аварийные отключения отсутствуют	
Июнь	14.06.2014 13-40	14.06.2014 15-13	93	повреждение по вине строительной организации КЛ-10кВ от ТП -7/1 до ТП-29	Поиск и отключение неисправной КЛ-10 кВ, включение потребителей от РП-7, ремонт поврежденной КЛ-10 кВ и

				ГЭТ	включение потребителей персоналом ОВБ
Июнь	26.06.2014 15-05	26.06.2014 15-20	15	при производстве оперативных переключений (ввод в работу из ремонта секции 10 кВ РП-4) отключен (самопризвольно) ВВ яч № 5 РП-4 (ввод на ТП- 4/1, ТП- 4/2)	Восстановление электроснабжения потребителей ТП-4/1,ТП-4/2, персоналом ОВБ от резервного источника питания
Июль				аварийных отключений нет	
Август	09.08.2014 10-30	09.08.2014 13.50	200	При производстве земляных работ работниками ООО «Барнаульский» водоканал» повреждена КЛ- 6 кВ от ТП- 1002 до ТП-1004	Восстановление электроснабжения потребителей ТП- 1002,ТП-1004,ТП- 1003 персоналом ОВБ от резервного источника питания
Сентябрь	17.09.2014 13-40	17.09.2014 15-30	110	При строительстве дороги рабочими повреждена КЛ- 10 кВ от РП -5 до ТП- Парус. Отключена от РЗ питающая КЛ-10 кВ № 24-51 ПС №24 МРСК	Восстановление электроснабжения потребителей ТП- 5/1, ТП -Парус персоналом ОВБ от резервного источника питания
Октябрь	28.10.2014 9-47	28.10.2014 10-15	28	Отключение ВВ-10 яч.№16 (ввод на РП-6) ПС-110 кВ «Синтетика» Повреждение строителями «ЖИ» КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП- «ЖИ»	Восстановление схемы РП-6 от резервного источника персоналом ОВБ.
Ноябрь	22.11.2014 10-20	22.11.2014 11-15	55	Повреждение (отсутствие) одной фазы от источника питания (РП- 28 ЦЭС, линия Л 28-3) на ТП -28/1	Восстановление схемы ТП-28/1 от резервной линии персоналом ОВБ.
Декабрь	17.12.2014 12-25	17.12.2014 14-58	153	Отключение секции 10 кВ на ПС -24 (МРСК ЦЭС) и как следствие отключение 1 секции 10 кВ на РП-5, ТП-5/1, ТП- 5/2(Парус), ТП- 28/1, ТП- 28/2	Восстановление схем от резервной линии персоналом ОВБ.