

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает
следующую информацию
по пункту 11 подпункт «б» абзац 12, 13,14**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ -110 кВ – 2,52 км;
- РП-10 кВ – 6 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 41 шт., общей мощностью 70,98 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 79,2 км;
- КЛ 0,4 кВ – 25,3 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2016г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 36,8%;
2. ВЛ 110 кВ – 25%;
3. КЛ 10 кВ – 24,5%;
4. КЛ 6 кВ – 20,5%;
5. КЛ 0,4 кВ – 19,8%;
6. РП 10 кВ – 17%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 22,5%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт)	Мероприятия по устранению аварии
-------	----------------------------	-------------------------	---	----------------	--------------------------	----------------------------------

1	2	3		4		5
Январь	отсутствуют					
Февраль	отсутствуют					
Март	отсутствуют					
Апрель	26.04.15 11-30	26.04.15 12-07	37	ПС-110 кВ Тракторная. Отключение ВВ-10кВ яч.№25 (ввод на РПЗ) от действия РЗ «МТЗ». Отключение одной секции 10 кВ РП-3,РП-4 и соответствующих ТП. Повреждение строительной организацией КЛ10 от ПС Тракторная до РП-3(район ул.С.Ускова-Взлетная)	537,6	Выявление поврежденной линии, включение секции РП-3 от резервной линии персоналом ОВБ в 12-07 час.
Май	отсутствуют					
Июнь	04.06.15 19-30	04.06.15 22-53	203	ПС-110 кВ «Тракторная». Отключение ВВ-10кВ яч.№36 (ВЛ-10кВ Т-36) от действия РЗ «ТО» Повреждение КЛ-10кВ от опоры №17 (ООО Сибресурс) ВЛ-10кВ Т-36	408,3	Выявление поврежденной отпайки, включение ВЛ-10кВ Т-36 Причина КЗ на КЛ-10кВ ООО Сибресурс не выявлена. 05.06.15 в 8-37 включен ЛР на опоре №17
	06.06.15 8-30	06.06.15 9-30	60	ПС 110 кВ Синтетика. Отключение ВВ-10кВ яч. № 78 от РЗ «ТО» Яч. №78 (ООО Нортон) повреждение КЛ абонента ООО Нортон	29,2	06.06.15 9-30 включен ВВ-10кВ яч.№ 78
Июль	16.07.2015 15-05	16.07.2015 18-07	182	ТП- 1238 отключен ВН яч.4; ВН яч.5 Повреждение КЛ-10кВ от ТП- 1238 яч.№4, до ТП- 384 яч.№5 (БСК)	73,4	ТП- 1238 включен ВН яч.№5 (ввод 1от ТП- 36 яч.№6 БСК). Выявление места повреждения, монтаж муфты.
Август	отсутствуют					
Сентябрь	09.09.2015 15-20	09.09.2015 16-30	70	ТП -1238 отключен ВН яч.34; Повреждение строительной организацией КЛ-10кВ от ТП- 1238 яч.№4, до ТП- 384 яч.№5 (БСК)	166,1	ТП- 1238 включен ВН яч.№5 (ввод 1от ТП -36 яч.№6 БСК). Выявление места повреждения, монтаж муфты.
Сентябрь	16.09.2015 14-25	16.09.2015 15-50	85	ПС- 110 «Синтетика» отключен ВВ-10кВ яч.№ 70 (ТП-1001) Повреждение строительной организацией КЛ-10кВ от ПС- 110 «Синтетика» яч.№70, до ТП-1001 яч.№4	58,0	Перевод питания в РУ -10кВ. Выявление места повреждения линии. Монтаж муфты.
Октябрь	отсутствуют					
Ноябрь	отсутствуют					
Декабрь	09.12.2015	09.12.2015	238	ГПП РТИ яч.№47 отключен ВМ-6кВ (КЛ-6кВ от ГПП	237,0	ТП -1003 отключен ВА-0,4кВ Ф№3

	4-48	8-46		РТИ яч.№47 до ТП 1002 яч.№1) Отключены: 1сш 6кВ ТП 1002; 1сш 6кВ ТП 1004; 2сш 6кВ ТП 1003) Повреждение ВА-0,4кВ Ф№3 в ТП-1003		(у потребителя резервное питание ВА-0,4кВ Ф№7 ТП- 1003)
Итого:	Отключений-7, в том числе:		875мин- 14,59час		1509,6	
	по вине ООО «Энергия- Транзит» -3;		623мин- 10,39час		718,7	
	по вине сторонних организаций-4		252мин- 4,2часа		790,9	