

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» раскрывает следующую информацию
по пункту 11 подпункт «б» абзац 16, 17

По центрам питания выше 35 кВ

Объект	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
	На III квартал 2016 года
ПС 110/10 кВ «Тракторная»	-21 213,25
ПС 110/10 кВ «Синтегика»	-11 131,84

По центрам питания ниже 35 кВ

Объект	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт
	На III квартал 2016 года
Диспетчерское наименование	
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ	
ТП-1039	34
ТП-1131	-15,6
ТП-1238	-80
ТП-1240	-170
ТП-1261	-40
ТП-1315	-210
ТП-1422	177,8
ТП-1423	165,2
ТП-1424	-138,7
ТП-1427	-60
ТП-1434	12
ТП-1388	850
ТП-1369	-119,55
ТП-1395	99,1
ТП-1437	42,7
ТП-1428	-160,87
ТП-1441	-389,5
ТП-1413	57,75
ТП-1480	91,8
ТП-28/1	-20
ТП-28/2	-6
ТП-1363	2
ТП-1257	150,3
ТП «Парус»	-199,25
ТП-5/2	611,94
ТП-1002	-18,88
ТП-1003	-185,73
ТП-1004	-232,41
ТП-1001	63,1
ТП-6/2	-283,1
ТП-6/3	-138
ТП-6/4	-75,2
ТП-6/5	118,2
ТП-6/6	552
ТП-3/2	-338,1
ТП-3/3	-234,9
ТП-3/4	266,47
ТП-3/5	480,8
ТП-3/6	-147,05
ТП-3/7	311,7
ТП-4/1	-197,1
ТП-4/2	-302,9
ТП-4/3	200
ТП-8	-500
Распределительные пункты со встроенной трансформаторной подстанцией	
РП-5 с ТП-5/1	97,55
РП-1 с ТП-1/1	-225
РП-6 с ТП-6/1	-215,73
РП-3 с ТП-3/1	686,9