

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает
следующую информацию
по пункту 11 подпункт «б» абзац 12, 13,14**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,6 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 54 шт., общей мощностью 96,76 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 94,3 км;
- КЛ 0,4 кВ – 38,6 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2018г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 49,3%;
2. ВЛ 110 кВ – 41,8%;
3. ВЛ 10 кВ – 22,9%;
3. КЛ 10 кВ – 18,1%;
4. КЛ 6 кВ – 16,5%;
5. КЛ 0,4 кВ – 22,7%;
6. РП 10 кВ – 38,4%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 33,7%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	13.01.2017 12:30	13.01.2017 15:10	160	Отключение питающих кабельных линий 10 кВ ТП-28/1 от РП-28 ПО ЦЭС Филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» (ООО «Лиза», ООО «Этна», ТСЖ «УЮТ») Повреждение в электрических сетях смежной сетевой организации	1 220,0	Подача напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-28/1, ТП-28/2 от резервного источника питания
Февраль	Отсутствуют					
Март	23.03.2017 00:00	23.03.2017 01:50	110	ПС 110/10 кВ «Тракторная» – отключение вакуумного выключателя яч. № 9 ЗРУ-10 кВ (ООО «Тейси») от действия РЗ. Нарушение контактного соединения в блок-контактах выключателя	273,0	Выявление и устранение дефекта контактного соединения в блок-контактах выключателя
Апрель	Отсутствуют					
Май	13.05.2017 18:12	13.05.2017 19:10	58	РУ-10 кВ ввод № 2 ТП-1363 – отключение от электроснабжения (ООО «Горизонт», ДЮСШ «Смертина») Повреждение в электрических сетях смежной сетевой организации	87,0	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-10 кВ ТП-1363 включением яч. № 7 РВ-1, яч. № 8 РВ-2
Июнь	08.06.2017 13:00	08.06.2017 14:31	91	РУ-6 кВ ввод № 2 ТП-1238 – отключение от электроснабжения (ООО «Холидей», ООО ТРЦ «Воскресенье») Повреждение КЛ-6 кВ от яч. № 5 ТП-384 до яч. № 4 ТП-1238 в соединительной муфте	117,0	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-6 кВ ТП-1238 включением яч. № 9 РВ-1, яч. № 8 РВ-2
Июль	Отсутствуют					
Август	Отсутствуют					
Сентябрь	29.09.2017 20:02	29.09.2017 21:35	93	ПС 110/10 кВ «Синтетика» – отключение вакуумного выключателя яч. № 16 ЗРУ-10 кВ (ООО УК «Инициатива», ООО УК «Инициатива 1», ООО ПК «Сервис», ООО «ЖИ») от действия РЗ. Отсутствие селективности на данном присоединении	2 830,06	Перерасчет уставок и настройка устройств РЗ для данного присоединения
Сентябрь	30.09.2017 22:16	30.09.2017 23:25	69	ПС 110/10 кВ «Тракторная» – отключение вакуумного выключателя яч. № 51 ЗРУ-10 кВ (ООО «Юг	0,0	Подача напряжения на отключившуюся секцию шин

				Сибири») от действия РЗ «ТО». Повреждение в электрических сетях потребителя		РП-10 кВ включением секционного разъединителя и выключателя
Октябрь	Отсутствуют					
Ноябрь	Отсутствуют					
Декабрь	26.12.2017 15:15	26.12.2017 16:20	65	ТП-11/2 – отключение 1 секции шин 10 кВ (ПГСК № 882, Фриц А.Г.) от действия РЗ «ТО». Повреждение КЛ-10 кВ от РП-6 до яч. № 1 ТП-11/2 в соединительной муфте	114,0	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-10 кВ ТП-11/2 включением секционных разъединителей СР-1, СР-2
Декабрь	29.12.2017 08:36	26.12.2017 11:07	151	ТП-1004 – отключение 1 секции шин 6 кВ (ООО УК «Индустрия», ТСЖ «Юбилейное», ТСЖ «На Гущина», ТСН «На Малахова», ООО ПСИП «Сида», ООО УК «Открытие», ООО УК «ДЕЗ-2», ООО «Уют», ООО «ЮлТа»).Разрушение подвижных контактов выключателя нагрузки 10 кВ яч. № 3 ТП-1002	637,0	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-6 кВ ТП-1004 включением яч. № 4 СР, яч. № 5 СВН
Декабрь	26.12.2017 11:20	26.12.2017 13:05	105	РП-7 – отключение секции шин 10 кВ (ООО «СПС») от действия РЗ «ТО». Повреждение привода выключателя нагрузки 10 кВ яч. №5	207,0	Замена привода выключателя нагрузки 10 кВ яч. №5
Итого:	Отключений-9, в том числе:		902 мин- 15,04 часа			
	по вине ООО «Энергия-Транзит» - 6		615 мин- 10,25 часа			
	по вине сторонних организаций - 3		287 мин- 4,79 часа		5 485,06	

Главный инженер

Поляков М.Б.