

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает  
следующую информацию  
по пункту 19 подпункт «г» абзац 4, 5, 6**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,64 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 55 шт., общей мощностью 104 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 94,3 км;
- КЛ 0,4 кВ – 38,6 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2019г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 54,1%;
2. ВЛ 110 кВ – 47,1%;
3. ВЛ 10 кВ – 31,2%;
3. КЛ 10 кВ – 20,7%;
4. КЛ 6 кВ – 28,8%;
5. КЛ 0,4 кВ – 30,0%;
6. РП 10 кВ – 42,1%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 39,8%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	Отсутствуют					
Февраль	Отсутствуют					
Март	20.03.2018 14:15	20.03.2018 15:00	45	ПС 110/10 кВ «Тракторная» – отключение вакуумного выключателя яч. № 38 ЗРУ-10 кВ (ООО «Жилищная Инициатива», ООО «Коммунальная Инициатива») от действия РЗ. Повреждение кабельной линии 10 кВ от яч. №38 ПС 1110/10 кВ «Тракторная» до яч. № 6 РП-3 сторонней организацией.	419,25	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-10 кВ РП-3 включением ШР, ВВ яч. № 14 и ШР яч. № 12. Выявление места повреждения КЛ-10 кВ, установка соединительной муфты 10 кВ.
	20.03.2018 17:35	20.03.2018 19:15	100	РП-9 – отключение яч. № 20 (ИП Ракшин Е.А., ТСЖ «На Геблера», ИП Кузьмин В.А.) от действия РЗ. Повреждение концевой муфты 10 кВ в ТП-1261 яч. № 1.	53,44	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-10 кВ ТП-1261 включением РВ-1 и РВ-2. Выявление места повреждения, ремонт концевой муфты 10 кВ.
Апрель	Отсутствуют					
Май	Отсутствуют					
Июнь	14.06.2018 10:12	14.06.2018 11:37	85	РУ-10 кВ РП-36, яч. № 31 – отключение от электроснабжения (ООО УК «Квартал», ООО «Грааль») от действия РЗ. РУ-10 кВ РП-36, яч. № 9 отключение от электроснабжения (ООО УК «Квартал», ООО «Грааль», ООО «Розница К-1», МУП «Барнаулгорсвет», ООО «Коммунсервис», ТСН Гаражный кооператив «Лазурный», ТСЖ «Квартал 2001а») от действия РЗ. Повреждение концевой муфты ТП-1428 яч. № 1.	971,28	Подача напряжения путем включения в ТП-1369 РВ-1 и РВ-2; включения ТП-1428 РВ-1 и РВ-2. Выявление места повреждения, замена концевой муфты 10 кВ.
Июль	Отсутствуют					
Август	22.08.2018 15:10	22.08.2018 18:30	200	ТП-1131 отключение питания по вводу № 1 яч. № 3 от ТП-251; отключение питания по вводу № 2 яч. № 4 от ТП-73. Отключение в сетях смежной сетевой организации.	512,82	Подано напряжение после выполнения ремонта в сетях смежной сетевой организации.
Сентябрь	Отсутствуют					

Октябрь	Отсутствуют					
Ноябрь	Отсутствуют					
Декабрь	28.12.2018 04:10	28.12.2018 07:40	210	РП-5 – отключение яч. № 1 ввод № 2 на ТП «Парус» яч. № 4 (ООО «Бригантина», ООО «Новая пристань», ООО НТЦ «ГАЛЭКС», УК «Парус») от действия РЗ. Повреждение КЛ-10 кВ от РП-5 яч. № 1 до яч. № 1 ТП «Парус» яч. № 4.	157,5	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-0,4 кВ ТП «Парус» включением секционного разъединителя СР. Выявление места повреждения, установка соединительной муфты 10 кВ.
Декабрь	28.12.2018 19:25	28.12.2018 23:30	245	ТП-1094 – отключение ввода 10 кВ № 1 на ТП-1257 яч. № 5 (ООО «Автодом», ТСЖ «Дом на Партизанской»). Разрушение подвижных контактов выключателя нагрузки 10 кВ яч. № 5 ТП-1257.	436,92	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-0,4 кВ ТП-1257 включением СР 0,4 кВ. Ремонт выключателя нагрузки яч. № 5.
Декабрь	29.12.2018 06:35	29.12.2018 10:59	264	РП-28 яч. № 3 – отключение ввода № 1 на ТП-28/1 яч. № 1 (АО «Газпромбанк», ООО «Лиза», ТСЖ «Уют»); ТП-28/2 (ООО «Возрождение – Плюс») от действия РЗ. Повреждение КЛ-10 кВ Л 28-3.	915,2	Подача напряжения на 1 секцию шин 10 кВ ТП-28/1 включением РВ-1 и РВ-2. Выявление места повреждения, ремонт КЛ-10 кВ Л 28-3.
<b>Итого:</b>	<b>Отключений-7, в том числе:</b>		<b>1149 мин- 19,15 часа</b>			
	<b>по вине ООО «Энергия-Транзит» - 5</b>		<b>904 мин- 15,07 часа</b>			
	<b>по вине сторонних организаций - 2</b>		<b>245 мин- 4,08 часа</b>		<b>3 466,41</b>	

Главный инженер



Поляков М.Б.