

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает
следующую информацию
по пункту 19 подпункт «г» абзац 4, 5**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,64 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 59 шт., общей мощностью 113,64 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 105,09 км;
- КЛ 0,4 кВ – 38,64 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2020г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 57,1%;
2. ВЛ 110 кВ – 52,1%;
3. ВЛ 10 кВ – 38,1%;
3. КЛ 10 кВ – 37,5%;
4. КЛ 6 кВ – 29,7%;
5. КЛ 0,4 кВ – 36,8%;
6. РП 10 кВ – 40,1%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 42,3%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	Отсутствуют					
Февраль	11.02.2019 09:58	11.02.2019 10:55	57	ПС-24 «ЦЭС» – отключение вакуумного выключателя яч. № 26 ЗРУ-6 кВ от действия РЗ. Повреждение кабельной линии 6 кВ в смежной электрической сети ООО «БСК».	20,9	Подача напряжения на 1 и 2 секцию шин РУ-6 кВ ТП-1238 по резервной схеме.
Март	Отсутствуют					
Апрель	10.04.2019 10:25	10.04.2019 11:15	50	РП-28 «ЦЭС» – отключение вакуумного выключателя яч. № 17 РУ-10 кВ от действия РЗ. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».	185,92	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-10 кВ ТП-28/1, ТП-28/2 включением РВ 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-28/1.
	10.04.2019 10:25	10.04.2019 11:20	55	РП-5 – отключение яч. № 1 от действия РЗ. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	97,52	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-10 кВ ТП-Парус включением СР-1 и СР-2. Выявление места повреждения, ремонт концевой муфты 10 кВ.
Май	Отсутствуют					
Июнь	05.06.2019 10:45	05.06.2019 11:27	42	РП-28 «ЦЭС» – отключение вакуумного выключателя яч. № 3 РУ-10 кВ от действия РЗ. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».	105,7	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-10 кВ ТП-28/1, ТП-28/2 включением РВ 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-28/1.
Июль	Отсутствуют					
Август	Отсутствуют					
Сентябрь	10.09.2019 21:50	11.09.2019 0:30	160	ПС-24 «ЦЭС» – отключение вакуумного выключателя яч. № 9, яч. № 51 от действия РЗ. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельных линий 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от яч. № 9 РП-5 до яч. № 51 ПС-24 и от яч. № 6 ТП-Парус до яч. № 4 ТП-1010.	365,79	Подача напряжения на 1 секцию и 2 секцию шин РУ-10 кВ РП-5, включением на ПС-24 ВВ 10 кВ яч. № 9. Выявление мест

						повреждений, ремонт кабельных линии 10 кВ.
Октябрь	23.10.2019 11:23	23.10.2019 12:48	85	ПС 110/10 кВ «Синтетика» – отключение вакуумного выключателя яч. № 39 от действия РЗ. Воздействие животных и птиц на электрооборудование 10 кВ ТП-1001 ООО «Энергия-Транзит».	208,74	Осмотр электрооборудования и подача напряжения на 1 секцию шин РУ-10 кВ ТП-1001, включением на ПС 110/10 кВ «Синтетика» ВВ 10 кВ яч. № 39.
	29.10.2019 8:25	29.10.2019 11:10	165	ПС 110/6 кВ «РТИ» – отключение вакуумного выключателя яч. № 47 от действия РЗ. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от яч. № 47 ПС 110/6 кВ «РТИ» до яч. № 1 ТП-1002.	638	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения на ТП-1002 РУ-10 кВ СР-1, СР-2. Выявление места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
Ноябрь	29.11.2019 11:35	29.11.2019 14:41	186	ПС 110/10кВ «Синтетика» – отключение вакуумного выключателя яч. № 16 от действия РЗ. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от ПС 110/10 кВ «Синтетика» яч. 16 до яч. 1 РП-6.	1 339,2	Подача напряжения на 1 секцию шин РУ-10 кВ РП 6 включением секционного выключателя. Выявление места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
Декабрь	Отсутствуют					
Итого:	Отключений-8, в том числе:		800 мин- 13,33 часа			
	по вине ООО «Энергия-Транзит» - 4		652 мин- 10,86 часа			
	по вине сторонних организаций - 4		148 мин- 2,47 часа		2 961,77	

Главный инженер



Поляков М.Б.