

2.2. Рейтинг структурных единиц ООО «Энергия-Транзит» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2019 год.

N	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, Π_{SAIDI}				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, Π_{SAIFI}				Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAIDI, \text{ план}}$				Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), $\Pi_{SAIFI, \text{ план}}$				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН 1	СН 2	НН	ВН	СН 1	СН 2	НН	ВН	СН 1	СН 2	НН	ВН	СН 1	СН 2	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Сетевой участок	-	-	0,205 9	-	-	-	0,086 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Достигнуто не улучшаемое значение показателя

2	Служба подстанций	-	-	0,077	-	-	-	0,028 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Достигнуто не улучшаемое значение показателя
3	Всего по сетевой организации	-	-	0,282 9	-	-	-	0,115 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Достигнуто не улучшаемое значение показателя

Главный инженер



М.Б. Поляков