

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает
следующую информацию
по пункту 19 подпункт «г» абзац 4, 5**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,64 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 67 шт., общей мощностью 117,64 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 121,19 км;
- КЛ 0,4 кВ – 41,35 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2021г. составил:

1. ГПП 110/10 кВ – 70,2%;
2. ВЛ 110 кВ – 57,1%;
3. ВЛ 10 кВ – 44,2%;
3. КЛ 10 кВ – 40,0%;
4. КЛ 6 кВ – 37,4%;
5. КЛ 0,4 кВ – 37,3%;
6. РП 10 кВ – 47,4%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 46,2%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	Отсутствуют					
Февраль	Отсутствуют					
Март	Отсутствуют					
Апрель	Отсутствуют					
Май	Отсутствуют					
Июнь	03.06.2020 22:58	04.06.2020 00:15	77	РП-36 – отключение выключателя ячейки № 25 от действия РЗ из-за повреждение питающей кабельной линии 10 кВ от ячейки № 25 РП-36 до ячейки № 6 ТП-1369. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	139,5	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения секционных разъединителей СР-1, СР-2 в РУ-10 кВ ТП-1428. Определение места повреждения кабельной линии 10 кВ. Ремонт кабельной линии 10 кВ.
	19.06.2020 06:30	19.06.2020 07:40	70	РП-28 «ЦЭС» – отключение секционного выключателя 10 кВ от действия РЗ. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».	88,9	Подача напряжения на 2 секцию шин РУ-10 кВ ТП-28/1, ТП-28/2 включением РВ 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-28/1.
	27.06.2020 16:50	27.06.2020 22:35	345	ТП-1005 – повреждение опорного изолятора выключателя нагрузки ячейки № 5 в момент включения, перекос подвижного ножа. Аварийное отключение выключателей 6 кВ ячеек №№ 47, 4 в ЗРУ 6 кВ ГПП «РТИ». Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение оборудования подстанции 6 кВ ООО «Энергия-Транзит».	4 462	Восстановление электроснабжения потребителей путем подачи напряжения через 1 с.ш. 6 кВ ТП-1005. Замена ячеек КСО №№ 4, 5, 6, 7 ТП-1005. Ремонт кабельной линии 6 кВ от ТП-1003 до ТП-1005.
Июль	Отсутствуют					

Август	Отсутствуют					
Сентябрь	Отсутствуют					
Октябрь	Отсутствуют					
Ноябрь	30.11.2020 12:40	30.11.2020 14:40	120	РП-36 – отключение выключателя ячейки № 31 от действия РЗ из-за повреждение кабельной линии 10 кВ от ячейки № 1 ТП-1437 до ячейки № 5 ТП-1480. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	674	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения секционных разъединителей СР-1, СР-2 в РУ-10 кВ ТП-1480. Отключение выключателя ячейки № 1 ТП-1437 и выключателя ячейки № 5 ТП-1480. Определение места повреждения кабельной линии 10 кВ. Ремонт кабельной линии 10 кВ.
Декабрь	Отсутствуют					
Итого:	Отключений-4, в том числе:		612 мин- 10,2 часа			
	по вине ООО «Энергия-Транзит» - 3		542 мин- 9,03 часа			
	по вине сторонних организаций - 1		70 мин- 1,17 часа		5 364,4	

Главный инженер



Поляков М.Б.