

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает  
следующую информацию  
по пункту 19 подпункт «г» абзац 4, 5**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,64 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 68 шт., общей мощностью 118,44 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 125,325 км;
- КЛ 0,4 кВ – 41,02 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2023г. составил:


1. ГПП 110/10 кВ – 68,7%;
2. ВЛ 110 кВ – 57,3%;
3. ВЛ 10 кВ – 44,5%;
3. КЛ 10 кВ – 48,5%;
4. КЛ 6 кВ – 39,4%;
5. КЛ 0,4 кВ – 37,1%;
6. РП 10 кВ – 48,3%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 52,4%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	Отсутствуют					
Февраль	Отсутствуют					
Март	29.03.2022 15:55	29.03.2022 16:40	45	ПС 110/6 кВ «РТИ» – отключение вакуумного выключателя яч. № 47 от действия РЗ. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети ООО «ЮСЭК»	910	Восстановление электроснабжения потребителей персоналом смежной электрической сети ООО «ЮСЭК»
Апрель	Отсутствуют					
Май	Отсутствуют					
Июнь	Отсутствуют					
Июль	Отсутствуют					
Август	Отсутствуют					
Сентябрь	01.09.2022 09:30	01.09.2022 11:25	115	РП-23 (ООО «БСК) – отключение отходящих линий 10 кВ ячеек № 15 от электроснабжения. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от яч. № 15 РП-23 (ООО «БСК) до яч. № 1 ТП-1315.	430	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения на ТП-1315 РУ-10 кВ СР-1, СР-2. Выявление места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
Октябрь	Отсутствуют					
Ноябрь	Отсутствуют					
Декабрь	29.12.2021 07:24	28.12.2021 9:32	128	ПС 110/6 кВ «РТИ» – отключение вакуумного выключателя яч. № 47 от действия РЗ. Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от яч. № 47 ПС 110/6 кВ «РТИ» до яч. № 1 ТП-1002.	1003	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения на ТП-1002 РУ-10 кВ СР-1, СР-2. Выявление

					места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
<b>Итого:</b>	<b>Отключений-3, в том числе:</b>	<b>288 мин- 4,80 часа</b>			
	<b>по вине ООО «Энергия-Транзит» - 2</b>	<b>243 мин- 4,05 часа</b>			
	<b>по вине сторонних организаций - 1</b>	<b>45 мин- 0,75 часа</b>		<b>2 343,00</b>	

Главный инженер



Кандауров М.А.