

**Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывает
следующую информацию
по пункту 19 подпункт «г» абзац 4, 5**

ООО «Энергия-Транзит» территориальная сетевая организация, расположенная на территории администрации центра Алтайского края – город Барнаул. Электросетевые объекты общества расположены в Индустриальном, Ленинском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах города Барнаула.

В собственности ООО «Энергия-Транзит» имеются:

- ПС 110/10 кВ – 2 шт., общей мощностью 191 МВА;
- ВЛ 110 кВ – 2,52 км;
- ВЛ 10 кВ – 1,64 км;
- РП 10 кВ – 7 шт.;
- ТП 6-10/0,4 кВ – 71 шт., общей мощностью 120,4 МВА;
- КЛ 6-10 кВ – 125,325 км;
- КЛ 0,4 кВ – 41,02 км.

О техническом состоянии сетей:

Износ сетей на 01.01.2024 г. составил:


1. ГПП 110/10 кВ – 72,5%;
2. ВЛ 110 кВ – 62,1%;
3. ВЛ 10 кВ – 49,5%;
3. КЛ 10 кВ – 52,7%;
4. КЛ 6 кВ – 44,8%;
5. КЛ 0,4 кВ – 43,4%;
6. РП 10 кВ – 53,1%;
7. ТП 10/6/0,4 кВ – 56,9%.

В том числе: о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Суммарная продолжительность отключения (мин.)	Причина аварии	Кол-во недоотпуска (кВт*ч)	Мероприятия по устранению аварии
1	2	3		4		5
Январь	Отсутствуют					
Февраль	Отсутствуют					
Март	23.03.2023 12:25	23.03.2023 12:50	25	Повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от ячейки № 23 ПС 110/10/10 кВ «Синтетика» до РП-1. Аварийное отключение выключателя 10 кВ ячейки № 23 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ «Синтетика». Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	250	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения на РП-1 РУ-10 кВ СР-1. Выявление места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
Апрель	Отсутствуют					
Май	Отсутствуют					
Июнь	10.06.2023 15:28	10.06.2023 17:20	112	Повреждение кабельной линии 10 кВ ООО «Энергия-Транзит» от ячейки № 9 ПС 110/10 кВ «Тракторная» до ТП-8 яч. №3. Аварийное отключение выключателя 10 кВ ячейки № 9 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Тракторная». Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение оборудования 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	306	Восстановление электроснабжения потребителей путем включения секционных разъединителей СР-1, СР-2 в РУ-10 кВ ТП-8. Выявление места повреждения, ремонт кабельной линии 10 кВ.
Июль	Отсутствуют					
Август	Отсутствуют					
Сентябрь	22.09.2023 06:20	22.09.2023 09:05	165	ВЛ-Т36 – повреждение опорного изолятора 10 кВ. Аварийное отключение выключателя 10 кВ ячейки № 36 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Тракторная». Несвоевременное выявление и устранение дефектов, повреждение оборудования 10 кВ ООО «Энергия-Транзит».	200	Восстановление электроснабжения потребителей путем замены поврежденного изолятора 10 кВ.

Октябрь	Отсутствуют					
Ноябрь	Отсутствуют					
Декабрь	Отсутствуют					
Итого:	Отключений-3, в том числе:		302 мин/ 5,03 часа			
	по вине ООО «Энергия-Транзит» - 2		302 мин/ 5,03 часа		756,00	

Начальник СРЗиА ООО «Энергия-Транзит»



Кремнев Д.В.